



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ
462407, Россия, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Гончарова 1А
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001 22 11079



ПАСПОРТ № 26

Наименование продукта: Дистиллят газового конденсата (сернистый)

НД: СТО 05034205-012-2016

Код ОКПД2 19.20.27.110

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: 18.03.2017

Номер резервуара: 458

Замер резервуара: 984.0 см

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИП02.Н00026. Срок действия с 14.09.2016 г. по 13.09.2018 г.
Выдан ОС продукции ООО «ЦСМС» № RA.RU.11ИП02. 117461, Москва, улица Каховка, дом 30, помещение 1, ком. 13

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактически
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	849.9
2	Фракционный состав: - процент перегонки при 350 °С, % об - при 360 °С отгоняется, % об.	ГОСТ ISO 3405	менее 85 менее 89	62 69
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1.0	0.58
4	Цвет: - по цветовой шкале ASTM	ASTM Д 1500	не выше 2	1.1
5	Содержание воды	ГОСТ 2477	отсутствие	Отсутствие
6	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	отсутствие	Отсутствие
7	Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется, определение обязательно	7.229
8	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 62	62
9	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Не выше минус 6	Минус 32

Примечание: Топливо изготовлено с вовлечением депрессорной присадки Innospec OFI 7669 (0.0299%).

Заключение: Дистиллят газового конденсата (сернистый) соответствует СТО 05034205-012-2016

М.П.

Зам. директора производственного департамента:

Начальник ПДО:

Дата выдачи паспорта

Федосов С.В.

Горбань Ю.П.

18.03.2017