

Паспорт №17

Атмосферный газойль

ТУ 19.20.26-007-98521950-2017

*Сертификат соответствия лаборатории №00203
срок действия 05.05.2017 по 04.05.2020г. Орган сер-
тификации ООО «Волгоградский ЦОСМ»*

Код ОКПД2	19.20.26.000
Дата изготовления партии	17.01.2018
Дата отбора пробы	18.01.2018
Номер резервуара	Е-108
Уровень наполнения	645 (см)
Количество	369 (м ³)
Дата проведения анализа	18.01.2018
Дата оформления паспорта	18.01.2018

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	НД	Фактиче-ские дан-ные
			ТУ 19.20.26-007-98521950-2017	
1	Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	828
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	80	81
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947 или ГОСТ РЕН ИСО 20846	1,5	0,4
4	Зольность % не более	ГОСТ 1461	0,1	Отсутствие
5	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	ГОСТ 19932	5,0	0,01
6	Массовая доля воды, % не более	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие
7	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
8	Температура застывания, °С не более	ГОСТ 20287	Минус 35	Минус 44
9	Предельная температура фильтруемости °С	ГОСТ 22254	-	Минус 21*

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

Сведения о присадках: Содержит присадку ХимТек4220

Качество продукции соответствует ТУ 19.20.26-007-98521950-2017.

*Показатель внесен по просьбе потребителя.